Меры пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в местах с массовым скоплением людей

- для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами. В помещении на окнах не должны быть установлены глухие металлические решетки;
- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании;
- на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок;
- помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;
- дежурный персонал должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников.

При проведении новогодних праздников запрещается:

- использовать свечи, фейерверки, устраивать другие огнеопасные эффекты в помещениях;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;
- одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов (марля, синтетика, вата и пр.);
- полностью гасить свет в помещении во время представлений;
- заполнять помещения людьми сверх установленной нормы.